

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 27033

<b>Gruppe 131</b>	Fassade - Faserzementplatten	
<b>Gesuchsteller</b>	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Produkt</b>	Clinar	
<b>Beschrieb</b>	<p>Kleinformatische Faserzementplatte als Stülpchalung (Fassadensystem).          Format 4 mm * 900 mm * 300 mm.          Doppeldeckung, Fugenbreite 4 mm.          Farbe grau.          Befestigung Swisspearl Nägel 2.3 x 30 mm verzinkt, gerillt .          Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 70 mm (Lattung) und 50 mm * 50 mm          (Stützlattung), Achsabstand max. 450 mm.          Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse          wurden nicht geprüft.</p>	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_7' (28. September 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2022	
Ausstelldatum	20.02.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit