

VKF Brandschutzanwendung Nr. 12981

Gruppe 231	Brandschutzplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	CEMSPAN/CEMCOLOR	
Beschrieb	Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt, Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX 3,9x30mm), verleimt mit SEMPAROC RAPID K, D=18mm, RD=1300kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '415 940' (15.11.2001)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung		F 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Aussteldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	06.07.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

