

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 4421

Gruppe 231	Brandschutzplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit AG 59269 Neubeckum Germany	
Produkt	DURIPANEL	
Beschrieb	Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt, Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 4x30mm), teilweise hinterlegt mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen, D=18mm, RD=1320kg/m <sup>3</sup>	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/1' (18.10.1990), Prüfbericht '49884' (03.07.1984)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung		F 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Aussteldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	14.09.2011	
		Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

