

VKF Brandschutzanwendung Nr. 4673

Gruppe 231	Brandschutzplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit AG 59269 Neubeckum Germany	
Produkt	DURIPANEL	
Beschrieb	Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 7x30mm), teilweise hinterlegt mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen, D=28mm, RD=1336kg/m3	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/2' (18.10.1990), Prüfbericht '50693' (07.12.1984)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung		F 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	14.09.2011	
		Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

