

VKF Brandschutzanwendung Nr. 4673

Gruppe 231	Brandschutzplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit AG 59269 Neubeckum Germany	
Produkt	DURIPANEL-PLATTEN	
Beschrieb	Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 7x30mm), teilweise hinterlegt mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen, D=28mm, RD=1336kg/m ³	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/2' (18.10.1990), Prüfbericht '50693' (07.12.1984)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 60
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	15.09.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo