

VKF Nr. / n° AEAI 10882

Gruppe 121 Groupe 121	Platten Plaques	
Gesuchsteller Requérant	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 CH-8867 Niederurnen	Ersetzt BZU vom 23.07.2004 Remplace HPI du
Hersteller Fabricant	Eternit NV BE-1880 Kapelle-op-den-Bos	
Produkt Produit	PICAL	
Beschrieb Description	Zementgebundene Kalziumsilikatplatte faserarmiert, RD=922kg/m ³	Plaque en silicate de calcium lié au ciment, armée de fibres, PS=922kg/m ³

Anwendung
Utilisation

Unterlagen
Documentation

Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 204955-09-0103-01 vom 17.03.2009

Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	6q.3

Gültigkeitsdauer
Durée de validité

31.12.2014

Anzahl Seiten
nombre de pages

1

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme de reconnaissance des autorités
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

U. 37

