

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24495

<b>Gruppe 112</b>	Dach - Faserzementplatten	
<b>Gesuchsteller</b>	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Produkt</b>	Eternit Ondapress 57	
<b>Beschrieb</b>	Grossformatige Wellplatten aus Faserzement. Dicke 6,4 mm. Oberfläche beschichtet, Standardfarbe Natura. Befestigung: geschraubt. Unterkonstruktion Holzlattung.	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '380.1' (19. April 2013)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	07 VKF Faserzement vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	31.07.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi