

VKF Hagelschutz VKF Nr. 27031

Gruppe 131	Fassade - Faserzementplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
Produkt	Ondapress-57	
Beschrieb	<p>Grossformatige, profilierte Faserzementplatte als Stülpchalung. Format 6,4 mm * 770 mm/480 mm * 610 mm. Horizontale Überdeckung 100 mm. Vertikale Überdeckung 47 mm Farbe grau 214 R. Befestigung mit Schrauben TDA-S-S16 A2, 6.5 * 51 mm. Unterkonstruktion aus Nadelholz 60 mm * 60 mm (Lattung) und 50 mm * 50 mm (Stützlattung), Achsabstand max. 600 mm. Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.</p>	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_5' (28. September 2016)	
Prüfbestimmungen	07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen: Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 3* HW 3*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	20.02.2017	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit