

VKF Brandschutzanwendung Nr. 5087

Gruppe 231	Brandschutzplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit AG 59269 Neubeckum Germany	
Produkt	DURIPANEL-PLATTEN	
Beschrieb	Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 12x30 mm), teilweise mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen hinterlegt, D=36mm, RD=1280kg/m3	
Anwendung	RF1 nur für Sanierungen zulässig	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/3' (18.10.1990), Prüfbericht '52 293' (04.09.1985)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	15.09.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo