



VKF Anerkennung Nr. 6250

Inhaber /-in

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Eternit AG
59269 Beckum
Germany

Gruppe

121 - Platten

Produkt

DURIPANEL

Beschreibung

Holzspanplatte zementgebunden RD=1305kg/m³, D≥8mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht 'Nr. 401430-18-0204-01' (02.05.2018)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 6q,3

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

04.07.2018

Ersetzt Dokument vom

01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo