

VKF Brandschutzanwendung Nr. 10881

Gruppe 232	Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit NV 1880 Kapelle-op-den-Bos Belgium	
Produkt	PICAL	
Beschrieb	Kalzium-Silikat-Platte zementgebunden, für kastenförmige Verkleidungen von Stahlstützen	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	BAM, Berlin: Prüfbericht '2.41-vh 02424' (27.01.1982), Prüfbericht '2.41-vh 02424-1' (29.01.1982), Prüfbericht '2.41-vh 02424-2' (29.01.1982)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	s. Anhang
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	06.08.2009	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



VKF Nr. 10881

Gruppe 232 Bekleidungen von nicht-brennbaren Bauteilen
 Gesuchsteller Eternit (Schweiz) AG
 Eternitstrasse 3
 8867 Niederurnen
 Schweiz
 Produkt PICAL

Gültigkeitsdauer 31.12.2019

Materialstärke D der Verkleidung in mm

	9	12	15	20	25	30	2x20	2x25
F 30	250	275	300	300	300	300	300	300
F 60	80	90	125	155	185	230	300	300
F 90	-	-	64	80	96	120	290	300
F 120	-	-	-	50	60	74	150	250
F 180	-	-	-	-	-	-	62	105

Legende

U/A max in 1/m (Profilfaktor)

U = Innerer Umfang der Verkleidung in m

A = Querschnittfläche des Stahlprofils m²