

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20850

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Rigips GmbH 40549 Düsseldorf Germany	
Produkt	SASMOPLAN	
Beschrieb	Gipsfaserplatte faserarmiert, RD=1200kg/m ³	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '070399.2-Re' (01.03.2007), Prüfbericht '070400.2Re' (01.03.2007), Klassifizierungsbericht '100142.1-Re' (14.01.2010); OIB, Wien: ETA 'ETA-08/0147' (30.06.2008)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2015	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	15.07.2010	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

