


VKF Brandschutzanwendung Nr. 4421

Gruppe 231	Brandschutzplatten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	Eternit AG 59269 Neubeckum Germany	
Produkt	DURIPANEL-PLATTEN	
Beschrieb	Holzspanplatte zementgebunden, geschraubt, Fugen mit Nut und Feder (GEAFLEX-Streifen 4x30mm), teilweise hinterlegt mit Steinwolle oder KERLANE-Streifen, D=18mm, RD=1320kg/m ³	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/1' (18.10.1990), Prüfbericht '49884' (03.07.1984)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	F 30
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	15.09.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	



Michael Binz



Gérald Rappo

