

VKF Brandschutzanwendung Nr. 11189

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	CEMSPAN/CEMCOLOR	
Beschrieb	Holzspanplatte zementgebunden, RD=1278kg/m3, D=18mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '923264-17-0125-01' (02.05.2017)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	6q.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

