


Attestation d'utilisation AEAI n° 4421

Groupe 231	Panneaux antifeu
Requérant	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz
Fabricant	Eternit AG 59269 Neubeckum Germany
Produit	DURIPANEL-PLATTEN
Description	Panneau de particules de bois liées au ciment, vissé, joints à rainure et languette (bandes GEAFLEX 4x30mm), partiellement muni de laine de roche ou de bandes KERLANE, E=18mm, PS=1320kg/m3
Utilisation	RF1
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/1' (18.10.1990), Prüfbericht '49884' (03.07.1984)
Conditions d'essai	AEAI
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 30
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	15.09.2016
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo

