


Attestation d'utilisation AEA I n° 5087

Groupe 231	Panneaux antifeu
Requérant	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz
Fabricant	Eternit AG 59269 Neubeckum Germany
Produit	DURIPANEL-PLATTEN
Description	Panneau de particules de bois liées au ciment, vissé, joints à rainure et languette (bandes GEAFLEX 12x30mm), partiellement muni de laine de roche ou de bandes KERLANE, E=36mm, PS=1280kg/m3
Utilisation	RF1 uniquement pour rénovations
Documentation	EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '127 478/3' (18.10.1990), Prüfbericht '52 293' (04.09.1985)
Conditions d'essai	AEA I
Appréciation	Classe de résistance au feu: F 90
Durée de validité	31.12.2021
Date d'édition	15.09.2016
Remplace l'attestation du	01.01.2015

Organisme de reconnaissance des
autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo

