



VKF Anerkennung Nr. 10882

Inhaber /-in

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Eternit NV
1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium

Gruppe

121 - Platten

Produkt

PICAL

Beschreibung

Zementgebundene Kalziumsilikatplatte faserarmiert, RD=790-800kg/m³

Anwendung

RF1

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402789-19-0243-01' (28.08.2019)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 6q.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

31.12.2014

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Reconnaissance AEAJ N° 10882

Titulaire

Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant

Eternit NV
1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium

Groupe

121 - Plaques

Produit

PICAL

Description

Plaque en silicate de calcium lié au ciment, armée de fibres, PS=790-800kg/m3

Utilisation

RF1

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai '402789-19-0243-01' (28.08.2019)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 6q.3

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.11.2019

Remplace l'attestation du

31.12.2014

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo