

## Attestation d'utilisation AEAI n° 20850

Groupe121	Plaques	
Requérant	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Rigips GmbH 40549 Düsseldorf Germany	
Produit	SASMOPLAN	
Description	Plaque de plâtre armé de fibres, PS=1200kg/m3	
Utilisation	RF1	
Documentation	MPA BAU, Hannover: Prüfbericht '070399.2-Re' (01.03.2007), Prüfbericht '070400.2Re' (01.03.2007), Klassifizierungsbericht '100142.1-Re' (14.01.2010); OIB, Wien: ETA 'ETA-08/0147' (30.06.2008)	
Conditions d'essai	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Appréciation	Classification: A1	
Durée de validité	31.12.2015	
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	15.07.2010	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

