



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 24495

Groupe 112	Toiture - Panneaux en fibrociment	
Requérant	Eternit (Schweiz) AG Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen Schweiz	
Fabricant	Eternit (Schweiz) AG 8867 Niederurnen Schweiz	
Produit	Eternit Ondapress 57	
Description	Plaques ondulées en fibrociment de grand format. Epaisseur 6,4 mm. Avec revêtement de surface et teinte standard Natura. Fixation au moyen de vis. Sous-construction formée de lattes en bois.	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '380.1' (19. April 2013)	
Conditions d'examen	AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3*
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 3*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3*
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 3*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	31.07.2013	
Remplace l'attestation du	-	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

F. Oldenburg

Martin Jordi